

6



4

VULNERABILITA' SISMICA IMPIANTI

CONCENTRATORE DI ZONA n IN/OUT CS ELEMENTI IN CAMPO

LETTORE DI PROSSIMITÀ ZONA n B

CONCENTRATORE DI ZONA 5 IN/OUT CS ELEMENTI IN CAMPO

LETTORE DI PROSSIMITÀ ZONA n B

CONCENTRATORE DI ZONA 8 IN/8 OUT CS ELEMENTI IN CAMPO

CS ELEMENTI IN CAMPO

USCITA A SISTEMA TVCC PER IMPOSTAZIONE VISUALIZZAZIONI E PRESET (VEDERE SCHEMA A LATO)

BUS

C5

1

2

3

...

8

N.1 CAVO 2x0,75 + 4x0,22

N.1 CAVO 2x0,75 + 4x0,22

N.1 CAVO 2x0,75 + 4x0,22

ZONA n

ZONA 2

ZONA 1

ZONA 0

TUTTE LE CASSETTE CONTENENTI LINEE PRINCIPALI INSTALLATE ALL'INTERNO DEL CONTROSOFFITTO DEVONO ESSERE DOTATE DI APPOSITA ETICHETTA RIPIORTANTE IL TIPO E LA SIGLA DELLA LINEA

— TIPO LINEA: CORRISPONDE AL SERVIZIO COME DA SPECIFICHE PER LE SIGLE DELLE CANALIZZAZIONI (EN-S, EN-P, AUX....)

TALI INFORMAZIONI, SCRITTE SU ETICHETTE STAMPATE CON CARATTERE DI ALTEZZA MINIMA 1cm, DEVONO ESSERE RIPORTATE SUI DISEGNI AS-BUILT

3



DETTAGLIO DI UNA CENTRALE

N.B. ogni LOOP supporta fino a max 99 sensori + 99 moduli in/out o pulsanti

Cavo da utilizzare per LOOP schermato e
twistato certificato CEI-20105
2 x 0.5mm fino a 500mt.
2 x 1 mm fino a 1.000mt.
2 x 1.5mm fino a 1.500mt.
2 x 2.5mm fino a 2.500mt.

Cavo alimentazione 24Vcc certificato
CEI-20105 di sezione adeguata

 **Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



**COMUNE DI
NOVI DI MODENA**



Ministero dell'Istruzione

3

PERIZIA DI VARIANTE

2

1

Il presente disegno è proprietà di PLANEX S.r.l. che tutelerà i suoi diritti a termine di legge / This document is the sole property of PLANEX S.r.l. who will safeguard its right according to the provision of the law.

10	7	7	00	00000000	0
----	---	---	----	----------	---