




PARTICOLARE LOCALE TRATTAMENTO SIERO
scala 1:200



INQUADRAMENTO GENERALE
scala 1:2500



PARTICOLARE TETTOIA SCARICO SIERO
scala 1:200



LEGENDA SIMBOLI	
Simbolo	Descrizione
	Quadro di distribuzione
	Sensore di presenza
	Interruttore
	Pulsante luminoso
	Testata di alimentazione blindoluce
	Conduttura in sbarra protetta (Blindoluce)
	1 Complesso autonomo di illuminazione di sicurezza - 250 lm - IP65
	2 Complesso autonomo di illuminazione di sicurezza - 800 lm - IP65
	Proiettore a fascio largo
	Lampada con sensore integrato - 22W - IP64
	Corpo illuminante led a fascio stretto - 51W, 8000 lm - IP66
	Corpo illuminante led - 31W, 3950 lm - IP43

NOTE:
Nel disegno sono riportate le posizioni esatte di installazione delle lampade
(il posizionamento dei blindoluce è indicativo)



consulenza & progettazioni

TECNOSTUDIO di Bellentani G. e Mondini G. S.n.c.
Via A. B. Sabin 2/A, Suzzara (MN)
Tel. 0376 533436 - Fax 0376 533972
e-mail: tecnostudioel@gmail.com
tecnostudiosuzzara.it




IMPIANTO ELETTRICO PER AMPLIAMENTO IMPIANTO SIERO CASEIFICIO RAZIONALE NOVESE											
PROGETTO DI MASSIMA	PROGETTO DI CAPITOLATO	PROGETTO ESECUTIVO	PROGETTO AS BUILT								
☒	☐	☐	☐								
<table><tr><td>REV.0</td><td>PRIMA EMISSIONE</td><td>30/06/2025</td><td>NIGRO G.</td></tr><tr><td>REV.</td><td>OGGETTO REVISIONE</td><td>DATA</td><td>RESP. PROGETTO</td></tr></table>				REV.0	PRIMA EMISSIONE	30/06/2025	NIGRO G.	REV.	OGGETTO REVISIONE	DATA	RESP. PROGETTO
REV.0	PRIMA EMISSIONE	30/06/2025	NIGRO G.								
REV.	OGGETTO REVISIONE	DATA	RESP. PROGETTO								

Comune di Novi di Modena

Provincia di Modena

Committente
Caseificio Razionale Novese
Via Provinciale Mantova, 73
41016, Novi di Modena (MO)

Denominazione
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE



Progetto 2025-094

File E5_R0.DWG

Impresa esecutrice

TAVOLA N°

E5_R0

Scala VARIE